


エリア1
 モジュール型式 : CS6P-250P
 区画設置枚数 : 242枚
 区画設置容量 : 60,500W
 区画回路構成 : 11直×2回路(PSC; 11台)
 区画数 : 4区画
 エリア総設置枚数 : 968枚

No.	DATE	DESCRIPTION OF CHANGE	APPROVED



株式会社 TS

承認	照査	設計	製図

工事名称
 004 宮崎県児湯郡新富町三納代比良
 図面名称
 割付図

許容差		図面番号	
縮尺	単位	作成日	頁
1/500	mm	2013/08/21	2/2